

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

### Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений  
№ 63

«26» марта 2021 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах Ростовская область, п. Целина ул. Степная, 13

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, выдавшего предписание: Лобова Татьяна Петровна – ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

**Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Хлебодарная средняя общеобразовательная школа №18 (МБОУ Хлебодарная СОШ № 18), юридический адрес : Ростовская область, Целинский район, с. Хлебодарное, ул. Центральная, 2а, ОГРН 1026101685884 от 29.11.2002, ИНН 6136008128 / КПП 613601001**

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

**Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:** 16.03.2021 в 09 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хлебодарная средняя общеобразовательная школа № 18 по адресу : Ростовская область, Целинский район, с.Хлебодарное, ул.Центральная,2а установлено :

1. Покрытие потолка и части стены у кабинета преподавателя физкультуры в спортивном зале имеет дефекты (осыпание и трещины штукатурки и отслоения краски, в лаборантской кабинета физики имеется трещина на стыке стены и потолка, что является нарушением ст. 24,ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», (далее по тексту ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20);
2. На рабочих местах с компьютерами не предусмотрено искусственное местное освещение рабочего места обучающегося, что является нарушением ст.11, ст.24, ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п.3.5.15 СП 2.4.3648-20.
3. В помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудован поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а так же системой водоснабжения, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г , п.п.2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20
3. В гардеробных оборудовано недостаточно места для раздельного хранения одежды, отсутствует место для хранения обуви каждого обучающегося, отсутствуют лавки (скамейки), что является нарушением ст.11, ч.1 ст.24,ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г, п.3.4.5.СП 2.4.3648-20);

4. Покрытие спортивного инвентаря (маты) имеет дефекты, ткань порвана, что не позволяет проводить качественную санитарную обработку спортивного инвентаря, что является нарушением ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г, п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.
5. Не проводится своевременная замена неисправных и перегоревших ламп искусственного освещения, частично на источниках искусственного освещения отсутствует защитная арматура (разделка в спортивном зале), не определено место для временного хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп, что является нарушением ст.11, ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п.2.8.9, п.2.8.10 СП 2.4.3648-20,
6. Не обеспечены горячим водоснабжением помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г, п.п.2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20
7. Помещение спортивного зала, гардеробная, рекреации и др. помещения не оборудованы термометрами для контроля параметров температуры воздуха, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).
8. При эксплуатации рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в учебных помещениях общеобразовательной организации, не проводится своевременное документирование времени эффективной работы рециркуляторов воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования, что не позволяет обеспечивать контроль за проведением профилактических мероприятий, что является нарушением ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.1999, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20).
9. Директор МБОУ СОШ №18 не обеспечил контроль за оформлением листов здоровья в классных журналах, так в классном журнале 6 класса не оформлен должным образом лист здоровья, отсутствуют сведения об антропометрических данных, номере необходимой учебной мебели, медицинских рекомендациях, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20.
10. В « Журнале бракеража готовой пищевой продукции» отсутствуют сведения о результатах взвешивания порционных блюд, что является нарушением ст. 28 ФЗ №52 от 30.03.1999г, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
11. В « Журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции» отсутствуют сведения о фасовке продукции, конечном сроке реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, дате и часе их фактической реализации, что является нарушением ст. 28 ФЗ №52 от 30.03.1999г, приложение №5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
12. В учебном кабинете химии не работает вытяжной шкаф, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.
13. Директор МБОУ СОШ №18 не обеспечил контроль за питьевым режимом школьников, так отсутствуют документы о качестве и безопасности на бутилированную питьевую воду в 1 классе, кабинете физики, кабинете биологии-химии, что является нарушением ст. 28 ФЗ №52 от 30.03.1999г, п.2.6.6, п. 3.2.1 СП 2.4.3648-20.
14. В представленной программе производственного контроля не учтен контроль за качеством привозной питьевой воды, производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с санитарными правилами утратившими силу с 01.01.2021г., что является нарушением ст.11, ст.32 ФЗ №52 от 30.03.1999г, п. 1.8 СП 2.4.3648-20).

15. Уборочный инвентарь (ведра, тазы) для проведения генеральных уборок имеются не в достаточном количестве, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20;

16. Уборочный инвентарь (ветоши) не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

17. Генеральные уборки в помещениях образовательного учреждения проводятся реже 1 раза в неделю, не качественно (пыль на мебели, классных досках и т.д.), что является нарушением п. 2.3 СП 2.4.3648-20.

18. Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при бактериальных инфекциях, что является нарушением п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

### **Обязываю:**

1. Нарушение устранить путем – ремонта покрытие потолка и части стены у кабинета преподавателя физкультуры в спортивном зале, в лаборантской кабинета физики трещины на стыке стены и потолка.
2. Нарушение устранить путем – на рабочих местах с компьютерами предусмотреть искусственное местное освещение рабочего места обучающегося.
3. Нарушение устранить путем – в гардеробных оборудовать достаточно мест для раздельного хранения одежды, место для хранения обуви каждого обучающегося, установить лавки (скамейки).
4. Нарушение устранить путем – замены покрытия спортивного инвентаря (маты).
5. Нарушение устранить путем – проведения своевременной замены неисправных и перегоревших ламп искусственного освещения.
6. Нарушение устранить путем – помещение спортивного зала, гардеробная, рекреации и др. помещения оборудовать термометрами для контроля параметров температуры воздуха
7. Нарушение устранить путем – при эксплуатации рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в учебных помещениях общеобразовательной организации, проводить своевременное документирование времени эффективной работы рециркуляторов воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования,
8. Нарушение устранить путем – обеспечить контроль за оформлением листов здоровья в классных журналах.
9. Нарушение устранить путем – обеспечить контроль за ведением « Журнале бракеража готовой пищевой продукции», « Журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции».
10. Нарушение устранить путем – в учебном кабинете химии отремонтировать вытяжной шкаф.
11. Нарушение устранить путем – обеспечить контроль за питьевым режимом школьников.
12. Нарушение устранить путем – в программе производственного контроля учесть контроль за качеством привозной питьевой воды, производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательном учреждении осуществлять в соответствии с действующими санитарными правилами .
13. Нарушение устранить путем – приобрести уборочный инвентарь (ведра, тазы) для проведения генеральных уборок в достаточном количестве и промаркировать.
14. Нарушение устранить путем – генеральные уборки в помещениях образовательного учреждения проводить не реже 1 раза в неделю.

15.Нарушение устранить путем – для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях

**Срок исполнения нарушений  
20.01.2022 года.**

16. Нарушение устранить путем - обеспечены горячим водоснабжением помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

**Срок исполнения нарушений -  
при проведении реконструкции системы водоснабжения.**

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

**Срок до – 19.01.2022 года**  
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

**При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Лобова Татьяна Петровна– ведущий специалист-эксперт

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: « 26 » марта 2021 г.

Директор МБОУ  
Хлебодарная СОШ №18

(руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель)

Малова А.И.  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_.